

JKP
„ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“

Адреса: Мали Калемегдан 8, 11000 Београд
Телефон/Факс: +381 11 66 76 776; 26 30 506
Матични број: 07066597
ПИБ: 101511244
e-mail: info@zelenilo.rs
web: www.zelenilo.rs

Број: 32609

Датум: 24 NOV 2017

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН бр. 1.1.105/207-МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ради закључења оквирног споразума
Поштовани,

У прилогу Вам достављамо појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН бр. 1.1.105/207-МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ради закључења оквирног споразума

Појашњење је објављено на сајту ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, www.zelenilo.rs, Порталу јавних набавки и Порталу града Београда.

С поштовањем,




Руководилац РЈ за јавне набавке и
комерцијалне послове


Милка Арсић, дипл.ек.

Достављено:

-свим заинтересованим лицима



Комисија за јавну набавку бр. ЈН бр. 1.1.105/207-МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ради закључења оквирног споразума, образована Решењем бр. 29181 од 23.10.2017.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са конкурсном документацијом достављамо Вам појашњење конкурсне документације:

Дана 22.11.2017. године примљено је питање заинтересованог лица следећег садржаја:

ПИТАЊЕ :

Poštovani,

Imam 2 pitanja u vezi javne nabavke "Materijal za instaliranje specifičnih zalivnih sistema" br. JN 1.1.105/2017:

1. Za sve stavke "Toro, Hunter ili slično" pojasniti šta znači "slično"
2. Kakav standard, kvalitet i atest tražite za cevi i spojnice

Pozdrav, Savić Vladan

На основу Вашег дописа достављамо Вам објашњење за наведена питања:

Питање 1. : За све ставке „ Toro, Hunter или слично“ појаснити шта значи „слично“?

Одговор- Осим ова два Произвођача (Toro i Hanter), односно, за ставке под редним бројевима у спецификацији:

362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 и 455,

Понуђач може да понуди опрему од Произвођача „Rain Bird“, који је као и „Hanter“ и „Toro“ произвођач опреме за парковско наводњавање која одговара траженим техничким карактеристикама из спецификације.

Питање 2. : Какав стандард, квалитет и атест тражите за цеви и спојнице?

Одговор – Наручилац посла-ЈКП“Зеленило Београд“, ће прихватити од Понуђача међународни сертификат за спојнице - DVGW cert gmbh, под редним бројевима из спецификације од редног броја 93 до редног броја 223 .

За полиетиленске цеви(окитен), Наручилац посла-ЈКП“Зеленило Београд“, ће прихватити од Понуђача атесте за пијаћу воду у квалитету HDPE PE 100, под редним бројевима из спецификације од редног броја 353 до редног броја 361.

Ово појашњење се сматра саставним делом конкурсне документације ЈН бр. 1.1.105/207-МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА , ради закључења оквирног споразума

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са конкурсном документацијом и напред наведеним појашњењем јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Хвала на разумевању.

За Комисију

Рајко Шћепановић, дипл. ек.,члан